

Предписание № 8/1 /1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад компенсирующего вида № 1 г. Курганинска

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, главного государственного инспектора Курганинского района по пожарному надзору Немцова Дмитрия Анатольевича № 8 от 16 января 2017 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

24.01.2017 года с 14ч 00 мин до 17ч 00 мин, 27.01.2017 года с 11ч 00 мин до 13ч 00 мин

проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Курганинского района, государственным инспектором Курганинского района по пожарному надзору, майором внутренней службы Ю.А. Ткаченко территорий и помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад компенсирующего вида № 1 г. Курганинска, расположенного по адресу Краснодарский край, Курганинский район, г. Курганинск, ул. Ленина № 12.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ № 1 Баранова И.Б.

(указываются должности, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указываются только выполненные)
1	2	3	4	5
1.	Не произведен расчет пожарного риска в связи с невыполнением требований пожарной безопасности к эвакуационным выходам здания.	ФЗ № 123 - 2008 «Тех. регламент о требованиях ПБ» п.1 ч. 1 Ст. 6	01.08.2017г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в

пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «Пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в числе руководителей организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Курганинского района по пожарному надзору
Старший инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Курганинского района
«27» января 2017 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующая МБДОУ № 1
«27» января 2017 г.



Ю.А. Ткаченко

И.Б. Баранова